



PARTICOLARE POSA TUBAZIONI GAS, ACQUA FREDDA SANITARIA e CAVIDOTTO
CON PROFONDITA' DI INTERRAMENTO MAGGIORE DI 600 mm

NOTA BENE
La tubazione gas metano DEVE distare almeno 1,00 m da eventuali scarichi e/o pluviali che dovessero essere individuate nella realizzazione della distribuzione interrata.
Qualora non fosse possibile garantire tale distanza la tubazione gas metano DOVRA' essere intubata con sfiato verso l'esterno

LEGENDA:

- Tubazioni distribuzione acqua fredda sanitaria interrate in Pe per acqua sanitaria, posate in modo tale da impedirne il congelamento durante il periodo invernale ed eventuali danneggiamenti da carichi sovrastanti
- Tubazione gas metano interrata
- Pozzetto gas metano
- Pozzetto acquedotto

Committente:
Comune di Fontaneto d'Agogna
Provincia di Novara

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
**REALIZZAZIONE NUOVA SEDE AIB
E LOCALE PRO LOCO**

Codice Unico Progetto (CUP)
G68C18000100004

I Progettisti:
Ingegnere
Roberta Tredici

Dott. Geologo
Vittorio Perazzoli

PI
Sergio Vallini

M6

**OPERE MECCANICHE
DISTRIBUZIONE TUBAZIONI IMPIANTO
IDRICO SANITARIO e GAS METANO
PLANIMETRIA GENERALE**

DICEMBRE 2018
Scala 1:200
rev 00